

MATERIALPRUFUNG QUALITATSKONTROLLE BERATUNG

ALTE ZUGERSTRASSE 10 6403 KÜSSNACHT AM RIC TELEFON 041 850 88 92 TELEFAX 041 850 88 94 INFO@BLZAG.CH WWW.BLZAG.CH

Bezeichnung der Bestandteile für die stoffliche Zusammensetzung

Baustelle:

Objekt:

Auftraggeber:

Bezeichnung der Probe:

Probenahme durch:

Probenahme, Datum:

RC - Betongranulatgemisch 0/22 BLZ Baulabor Zentralschweiz AG

10.01.2020

Labor Nr.

10049

Sekundärbaustoff:

RC-Betongranulatgemisch

Baustoff		Stoffliche Zusammensetzung (Gesamtprobe > 8mm) [Masse-%]	Grenzwerte max. Anteile [Masse-%]	Anforderung Kategorie erfüllt
Bitumenhaltige Materialien	Ra	0	Ra ≤ 4	Ja
Mauerziegel (Mauersteine, Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmen- der Porenbeton	Rb	0	Rb ≤ 2	Ja
Beton, Betonprodukte, hydraulisch ge- bundene Gesteinskörnungen, Mörtel, Mauerstein aus Beton	Rc	53.7	RC ≥ 30	Ja
Ungebundene natürliche Gesteins- körnungen, Naturstein	Ru	46.1	Ru ≤ 70	Ja
Gals	Rg	0	Rg ≤ 2	Ja
Schwimmendes Material*	FL	0	FL ≤ 5 cm ^{3/} kg	Ja
Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend sowie Gips)	X	0	X ≤ 0.3	Ja

*Volumen statt Masse

Bemerkungen:

Datum: 15.01.2020

Unterschrift:

