Garderobengebäude Herti Nord nach:

Einsparungen mit Minergie und Wärmepumpe

Berechnung der Energieeinsparung:

MuKen (Gas)	50'280 kWh	
Minergie (Wärmepumpe)	9'505 kWh	
Einsparung	40'775 kWh	(-81%)

Berechnung der Kosteneinsparung: (Modell +100 % in 20 Jahren)

MuKen (Gas)	
Gaskosten (anfänglich CHF 4'860.-)	CHF 145'000.00
Elektrizität (anfänglich CHF 336.-)	CHF 10'000.00
Total	CHF 155'000.00

Minergie	
Elektrizität (anfänglich CHF 1900.-)	CHF 56'500.00
Total Einsparung nach 20 Jahren	CHF 98'500.00

Total Einsparung nach 25 Jahren CHF 137'000.00